

Městský úřad Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb 350 20, www.mestocheb.cz

odbor životního prostředí

pracoviště: ul. 26. dubna 4, Cheb 350 20

Č.j./zn. dokumentu žadatele:

Ze dne

22.10.2007

Číslo spisu

11567/2007

Číslo jednací:

1632/ŽP/07/So-ozn.

V Chebu dne:

25.10.2007

Evidenční číslo:

80808/2007

Vyřizuje:

Radek Sobotka

Telefon:

354 440 262

E-mail:

sobotka@mestocheb.cz

Fax:

354 440 604

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Cheb – odbor životního prostředí zahajuje podle ust. § 115, zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů vodoprávní řízení k žádosti ze dne 16.4.2007 doplněné dne 28.6.2007 o povolení ke zřízení vodních děl pro stavbu

„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník - kanalizace “

Stavba vodovodu a kanalizací je umístěna na p.p.č. 1464/17, 183, 1734/2, 1536/1, 1518/1, 1518/3, 1716/1, 1709/12, 1709/15, 207/1, 1851/1, 1729, 1708/1, 1709/13, 1709/23, 1709/24, 166/1, 1721, 167/1, 1733, 146/1, 711/1, 1772, 1717/3, 1717/2, 1794/1, 1819/1, 1343/29, 1343/1, 1343/12, 1343/13 k.ú. Skalná ; p.p.č. 572/3, 40/5, 572/1, 572/2, 584, 485, 89/1, 85, 89/12, 92/1, 572/5, 542/1, 572/4, 545, 74/1, 609, 542/2, 625, 540/4, 555/1, 142/2, 142/1, 582/1 k.ú. Starý Rybník.

stavební objekt SO 06, Starý Rybník

Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Průměr gravitační kanalizace
Průměr tlakové kanalizace

...kanalizační stoky – splaškové

...gravitační "A" – "A8", tlaková "V1" – "V3"
...3082,5 m
...1556,0 m – gravitační. 1526,5 m – tlaková
...De 315 mm
...De 90 – 140 mm

stavební objekt SO 07, ulice Potoční

Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Průměr gravitační kanalizace
Průměr tlakové kanalizace

...kanalizační stoky – splaškové

...gravitační "B" – "B3", tlaková "V4"
...615,5 m
...494 m – gravitační. 121,5 m – tlaková
...De 315 mm
...De 110 mm

stavební objekt SO 07, ulice Písečná a Pod Hradem

Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Průměr gravitační kanalizace
Průměr tlakové kanalizace

...kanalizační stoky – splaškové

...gravitační "C" – "C3", tlaková "V5"
...531 m
...346 m – gravitační. 185 m – tlaková
...De 315 mm
...De 110 mm

stavební objekt SO 07, ulice Za Školou

Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Průměr gravitační kanalizace

...kanalizační stoka – splašková

...gravitační "D",
...195,5 m
...195 m – gravitační
...De 315 mm

stavební objekt SO 07, ulice Novoveská a U Trati

Druh stokové sítě
Celková délka stok

...kanalizační stoky – splaškové

...gravitační "E" – "E4", tlaková "V6"
...531 m

Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	...190 m – gravitační. 96 m – tlaková
Průměr gravitační kanalizace	...De 315 mm
Průměr tlakové kanalizace	...De 110 mm

stavební objekt SO 01, intenzifikace ČOV Skalná	...aktivační nádrže
stavební objekt SO 02, intenzifikace ČOV Skalná	...havarijní jímka na PREFLOK
	...hrubé předčištění - rekonstrukce
	...dosazovací nádrž – rozšíření
stavební objekt SO 03, intenzifikace ČOV Skalná	...kalojem – čištění, sanace
	...propojovací potrubí

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Cheb - odbor životního prostředí oznamuje zahájení řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den

26.listopadu 2007 v 8.00 hod.

se schůzkou účastníků jednání na MěÚ Cheb – OŽP, 26.dubna 4, č.dv. 53

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Do podkladů lze nahlédnout u odboru ŽP – Městského úřadu Cheb ve lhůtě shora stanovené.

*Ing. Jan P e t á k
vedoucí odboru ŽP*

vyvěšeno: _____

sejmuto: _____

Žádáme MěÚ Cheb – OaS a MěÚ Skalná o vyvěšení oznámení o zahájení vodoprávního řízení a podání zprávy o sejmutí oznámení. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dní.