



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE
neuvedeno / 26.04.2012

ČÍSLO SPISU / ČÍSLO JEDNACÍ
KSÚ 2825/2012 ŽP / MUCH 37260/2012

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Radek Sobotka / 262

V CHEBU DNE
11.05.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místní příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahajuje podle ust. § 115 vodního zákona vodoprávní řízení na základě žádostí obdrženy dne 30.04.2012 o povolení ke zřízení vodního díla a vydání souhlasu se stavbou v záplavovém území

„Revitalizace podhradí hradu Vildštejn, Skalná“

Jedná se o opravu a úpravu komunikací a veřejných ploch v okolí atraktivního cíle hradu Vildštejn. Součástí je i obnova původní vodní nádrže v místě současné zahrádkářské kolonie. Konkrétně se jedná stavby a zařízení na p.p.č. 3, 62/1, 62/2, 62/4, 63/1, 82, 84/1, st.107, st.137, st.139, st.140, 145/2, st.148/1, st. 148/2, st. 148/3, st. 149/1, st. 149/1, st. 149/2, st. 154, st. 155, 156/1, 158/3, 162, 165, 166/1, 168/2, 207/1, 211, 213/1, 213/3, 300/1, 1708/1, 1709/1, 1709/2, 1709/9, 1709/12, 1709/13, 1709/15, 1709/19, 1709/23, 1709/24, 1709/27, 1711, 1721, 1729, 1851/1, 2169/1, 2185 vše k.ú. Skalná.

souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona podléhají

stavební objekt SO 201 – most přes potok Sázek k restauraci U komína (Potoční ul.)

- mostovka je umístěna na stávající konfiguraci terénu a nedosahuje umístění nad hladinu Q20, oproti původní konstrukci je zvětšena plocha průtočného profilu

stavební objekt SO 202 – lávka pro pěší přes potok Sázek

- mostovka je umístěna stávající konfiguraci terénu a není umístěna nad hladinou Q100, dřevěná lávka je umístěna 0,80 a 1,00 m nade dnem vodoteče

stavební objekt SO 204 – most přes potok Sázek (Písečná ul.)

- most je umístěn na místě stávající nevyhovující konstrukce, která bude odstraněna, konstrukce bude 14 cm nad hladinou Q100

stavební objekt SO 501 – přeložka STL plynovodu

rekonstrukce mostu přes Sázek k restauraci U komína (SO 201) si vyžádá přeložení STL plynovodního řadu

vodoprávnímu povolení podléhají tyto stavební objekty

stavební objekt SO 301 – vodní nádrž

jedná se neprůtožnou, boční, zahloubeno nádrž na p.p.č. 207/1 k.ú. Skalná, č.h.p. 1-13-01-025

Str. 1/3

stavební objekt SO 301-1 – nádrž

maximální hladina akumulované vody	...456,30 m n.m.
zdroj vody	...vodní tok
účel užití akumulované vody	...akumulace
související vodní díla	...vodní nádrž
účel užití souvisejícího vodního díla	...krajinnotvorný
objem při provozní hladině	...746 m ³
kóta provozní hladiny	...456,20 m n.m.
kóta dna	...455,65 m n.m.
kóta hráze (terénu v místě požeráku)	...456,50 m n.m.
Účel povolení k nakládání s povrchovými vodami:	...akumulace, vzdouvání,
Doba povolení k nakládání s povrchovými vodami:	...po dobu životnosti VD

stavební objekt SO 301-2 – odběrný objekt

Odběr vody bude zajištěn z koryta toku Sázek, jedná se o boční odběr propustkového typu se vzdutím hladiny, vzdutí bude zajištěno jednoduchým jezovým objektem (výška cca 30 cm) s přelivnou hranou na kótě 457,20 m n.m., odběrný objekt bude zpevněn lomovým kamenem. Odběrná část bude tvořena propustkem z potrubí PP DN 150 SN8 se vtokem na kótě 457,27 m n. m.

stavební objekt SO 301-3 – přívodní koryto

Otevřený náhon přírodního charakteru s lichoběžníkovým profilem o délce 76,5 m, dno bude zpevněno drceným kamenivem s těsněním z minerálního jílu.

stavební objekt SO 301-4 – požerák

Jako výpustné zařízení je navržen dvoudlužový požerák ze železobetonu o vnitřních rozměrech 0,85x06 m s uzamykatelným poklopem.

stavební objekt SO 301-5 – odtokové potrubí a výustní objekt

Odtok bude zajištěn potrubím DN 300 o délce 17,5 m, výustní objekt je zděný z lomového kamene opatřený žabí klapkou. Odtokové potrubí bude uloženo na kótě 455,65 m

stavební objekt SO 302**...dešťová kanalizace**

Celková délka kanalizace	...445 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	...150 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	...400 mm

Součástí kanalizace jsou revizní šachty DN 1000, uliční vpusti 500/500 mm, vše pro zatížení D400. K zachycení případných úniků ropných látek z parkovišť budou použity dva ORL – ARONDE DHF130E a ELLIPSE EH0506C, výrobce RONN DRAIN COMPLET, s.r.o. Karlovy Vary. Dešťové vody budou vypouštěny do vodního toku Sázek.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Cheb - odbor životního prostředí oznamuje zahájení řízení a svolává za účelem projednání této žádosti ústní jednání na den **29.05.2012 v 9:00 hod.** se schůzkou účastníků jednání v zasedací místnosti MěÚ Skalná.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky nejpozději do 29.05.2012, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů lze nahlédnout u odboru ŽP – Městského úřadu Cheb ve lhůtě shora stanovené a při ústním jednání.

Ve stejné lhůtě předloží investor stavby doklad o zaplacení správního poplatku ve výši Kč 3000,- podle položky 17 bod 1 písm. i) Sazebníku správních poplatků, který je nedílnou součástí zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů, za vydání rozhodnutí o povolení stavby.

Správní poplatek ve výši **Kč 3000,-** zaplatte převodem ve prospěch našeho účtu u Komerční banky v Chebu, číslo účtu **19-528 331**, kód banky **0100**, variabilní symbol **315 337 2017** konst. symbol **308**.

otisk razítka

Ing. Viktor Kudláček
vedoucí odboru ŽP

Žádáme MěÚ Luby – OSŽP o vydání souhlasu dle ust. § 15 stavebního zákona.

vyvěšeno: _____ sejmuto: _____

Žádáme MěÚ Cheb – OaS a MěÚ Skalná o vyvěšení oznámení o zahájení vodoprávního řízení min. po dobu 15-ti dní a podání zprávy o sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci řízení (doručeno veřejnou vyhláškou):

1. Město Skalná
2. Ing.arch. Luděk Vystyd, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb
3. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
4. CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11, 350 11 Cheb
5. Telefónica O2 Czech republic, a.s. Praha
6. RWE Distribuční služby, a.s. Brno
7. František Kirch, Potoční 34, Skalná
8. Gerda Kirchová, Potoční 34, Skalná
9. Miroslava Pumr, Černá 49, 358 01 Kraslice
10. Povodí Ohře, s.p. Chomutov
12. Sdružení za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod
13. ČRS Plzeň

orgány státní správy (doručeno jednotlivě):

1. MěÚ Cheb – Sta
2. MěÚ Luby – OSŽP

ostatní (doručeno jednotlivě):

1. MěÚ Cheb – OaS - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení
2. MěÚ Skalná - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení

Str. 3/3